

Une eau de qualité irréprochable

L'eau potable distribuée par le Service des Eaux est soumise à des contrôles stricts et réguliers et répond aux directives légales en vigueur.

Les contrôles réguliers effectués par notre personnel et la surveillance accrue garantissent une eau de qualité irréprochable, désaltérante et fraîche.

Résultats officiels des dernières analyses microbiologiques et chimiques effectuées par le laboratoire Scitec Research SA à Lausanne

Station La Foule, eau traitée / Date : 10 février 2020

Température	12.2	°C
PH	7.5	
Dureté	22 - 24	°f
Potassium	0.5	mg/L
Sodium	1.36	mg/L
Calcium	88.8	mg/L
Magnésium	2.07	mg/L
Chlorures	2.2	mg/L
Sulfates	3.2	mg/L

Dès 2019, le laboratoire de la protection des eaux et du sol a inclus l'acide sulfonique de chlorothalonil (type R417888) dans le programme de surveillance des eaux souterraines :

Source de La Foule

Acide sulfonique de chlorothalonil (type R417888)	< 0.01 µg/l
---	-------------

La Foule –Puits profond

Acide sulfonique de chlorothalonil (type R417888)	< 0.01 µg/l
---	-------------

La valeur maximale des pesticides et de leurs métabolites pertinents dans l'eau potable est **fixée à 0.1 µg/l** (par pesticide/métabolite).